

Додаток 1

До наказу від «11» 04 2024

№ 348

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 109
при експлуатації теплового пункту

1. Загальні положення.

- 1.1. До роботи в тепловому пункті допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
- 1.2. Забороняється доступ до теплового пункту сторонніх осіб.
- 1.3. Вхідні двері мають бути металеві, завжди зачинені на замок, ключі зберігаються в охорони.
- 1.4. У тепловому пункті мають бути необхідні знаки безпеки.
- 1.5. Тепловий пункт забезпечується первинними засобами гасіння пожежі.
- 1.6. Схема системи опалення знаходиться на видному місці.
- 1.7. Прохід у тепловий пункт утримується завжди вільний та не захарашений.
- 1.8. Забороняється використовувати легкозаймисті матеріали для оздоблення приміщення тепло пункту та проходу до нього.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

- 2.1. До технічного обслуговування і ремонту систем опалення допускається обслуговуючий персонал відповідно до наряду на виконання робіт.
- 2.2. Про проведення робіт довести до відома керівництво підрозділу університету.
- 2.3. Всі роботи проводяться в присутності відповідальної за тепловий пункт особи.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

- 3.1. При проведенні робіт з технічного обслуговування і ремонту в приміщеннях повинні знаходитися не менш 2-х осіб, одна з яких виконавиць робіт. Виконавець повинен припинити роботу, якщо друга особа вийшла з приміщення, навіть на короткий час.
- 3.2. При виконанні робіт мають бути записи у відповідних журналах.
- 3.3. Працівники зобов'язані не допускати на робоче місце сторонніх осіб.
- 3.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватись відкритим вогнем та легкозаймистими матеріалами.
- 3.5. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

- 4.1. Навести порядок на робочому місці.
- 4.2. Прибрати інструмент і пристрої.

4.3. Замкнути приміщення тепло пункту.

4.4. Про всі виявлені несправності і дефекти доповісти керівникові підрозділу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Невиконання правил безпеки розглядається як грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку та Трудового законодавства, за що відповідальні та винні особи притягуються до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

5.2. При виникненні аварійної ситуації треба негайно повідомити керівника підрозділу і керівництво університету.

5.3. У залежності від характеру аварії, приступити до її ліквідації:

- надати першу допомогу потерпілому;
- при необхідності викликати шведку медичну допомогу за телефоном – **103**;
- при пожежі необхідно викликати пожежну охорону за телефоном – **101**;
- приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.4. Роботи в аварійних ситуаціях повинні виконуватися з дотриманням всіх технічних вимог, що забезпечують безпеку здобувачам освіти та обслуговуючому персоналу.

5.5. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

5.6. При аварії водо-теплопроводу необхідно загородити місце аварії, повідомити адміністрацію підрозділу і університету та викликати аварійну бригаду.

Провідний фахівець
(інженер-теплотехнік)



Олександр ГОМОЛА

Інженер з охорони праці



Сергій КОВАЛЬ